



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	2 de mayo de 2022
Nombre de Entidad	
Nombre de Centro o Proveedor	Cuna de Ángeles
Dirección	Urb. Río Piedras Heights 1695 Calle Paraná Local I
Pueblo	San Juan, Puerto Rico 00926
Teléfono	787-554-0007
Correo electrónico	<a href="mailto:cunadeangeles.teacher@gmail.com">cunadeangeles.teacher@gmail.com</a>
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	80

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos:</b>	<b>Recomendaciones:</b>
1. Plan de Emergencia del centro no está aprobado por la Oficina para el Manejo de Emergencias estatal o municipal.	1. Someter el Plan de Emergencia a la Oficina para el Manejo de Emergencias estatal o municipal para su evaluación y aprobación.
2. No tiene protocolo para referir posibles sospechas de maltrato (Ley 246 impresa).	2. Buscar protocolo e imprimir la Ley 246 de maltrato o sospecha de maltrato a menores.
3. No poseen protocolo de llamadas preventivas (Ley 74).	3. Buscar protocolo e imprimir Ley 74 de llamadas preventivas.
4. No existe protocolo para la prevención de muerte súbita infantil en el centro.	4. Buscar protocolo en la página web de ACUDEN y anexar a la carpeta de los protocolos.
5. Ambientes de Desarrollo no poseen luces de emergencia.	5. Instalar luces de emergencia funcionales en los Ambientes de Desarrollo.
6. Salidas sin rotular en los Ambientes de Desarrollo.	6. Rotular salidas de los Ambientes de Desarrollo.
7. Salón de Infantes II y salón Preescolar no poseen extintor de incendios.	7. Colocar extintor de incendios funcionales en los salones de Infante II y Preescolar.
8. Extintor de incendios no es de fácil acceso al personal en los salones Maternal I, Maternal II e Infantes I.	8. Reubicar extintor de incendios, de manera que cubran los salones Maternal I, Maternal II e Infantes I.
9. Ultimo simulacro realizado fue el 2 de marzo de 2022.	9. Practicar simulacros (mínimo 1 mensual) y documentarlo en el Registro de Simulacros Continuos del centro.
10. Tanque de gas no está delimitado.	10. Delimitar tanque de gas.

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor:	Jennifer López Figueroa
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No