



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	8 de junio de 2021
Nombre de Entidad	CCD Alelí
Nombre de Centro o Proveedor	CCD Alelí
Dirección	Urb. Santa Juanita, B21 Calle Visalia
Pueblo	Bayamón, PR 00956
Teléfono	787-547-4595
Correo electrónico	florescortes@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuido
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	41

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
1. Centro no cuenta con Plan de Emergencia vigente aprobado por la Oficina para el Manejo de Emergencias.	Someter el Plan de Emergencia del Centro a la Oficina para el Manejo de Emergencias para su evaluación y aprobación.
2. Detector de humo no funcionó durante prueba en Salón Preescolar.	Reemplazar baterías y/o detector de humo en Salón Preescolar.
3. Salones Maternal, Infantes y cocina no poseen detector de humo instalado.	Instalar detector de humo en salones Maternal, Infantes y cocina.
4. Centro no posee certificado de la Comisión de Servicio Público por la líneas de gas de la cocina.	Solicitar inspección a la Comisión de Servicio Público por la líneas de gas de la cocina y enviar evidencia del certificado y enviar a la oficinas centrales de Acuden.
5. Cables de televisor en Salón Preescolar y del aire acondicionado en Salón de Infantes expuestos al alcance de los niños(as).	Fijar los protectores o grapas cables del televisor en Salón Preescolar y del aire acondicionado en Salón de Infantes para mantenerlos fuera de los niños(as).
6. Salida sin rotular en Salón Maternal.	Rotular salida del Salón Maternal.
7. Área del cambiador en Salón de Infantes no posee el rotulo con el procedimiento del cambio de pañal.	Colocar rotulo de procedimiento de cambio de pañal en el área de Salón de Infantes.
8. Salones Maternal e Infantes no poseen extintores de incendios.	Colocar en su base fuera del alcance de los niños y accesible a los adultos extintores de incendios e los salones Maternal e Infantes.
Directora entregó copias de las licencias de Centro y documentos del personal.	
De surgir hallazgos se anotaran en está Planilla y forman parte de esta visita.	
9. Salones Maternal, Preescolar e Infantes y la cocina no poseen luces de emergencias.	Instalar luces de emergencias en salones Maternal, Preescolar e Infantes.

<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor	José Oscar Pérez Millán
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No