



## DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ  
Programa Child Care  
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

### INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	Mayo - 11 - 2021
Nombre de Entidad	Pasemisin Kids
Nombre de Centro o Proveedor	Pasemisin Kids
Dirección	Ave santa juanita WR1
Pueblo	Bayamon00956
Teléfono	787-201-3033
Correo electrónico	Jeanettefuentes7@yahoo.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	30

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>Hallazgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
Centro no cuenta con plan de emergencia aprobado por la oficina para el manejo de emergencia	Someter plan de emergencia del centro a la oficina de manejo de emergencias para su evaluación y aprobación
Centro no posee los protocolos de acuden	Conseguir protocolos de acuden en la página web
No existe una lista de números telefónicos pertinentes para situaciones de emergencia	Colocar en un lugar visible del centro lista de los numero telefónicos pertinentes para situaciones de emergencia en el centro
No cuenta con mochila de primeros auxilios	Adquirir mochila de primero auxilios e incluir lista de niños y padres a llamar en alguna emergencia
Cables electrónicos no está cubiertos en los salones	Cubrir con protectores de seguridad los cables eléctricos
Ambientes de desarrollo no poseen luces de emergencia	Instalar luces de emergencia en los ambientes de desarrollo
Cables de abanico expuesto el salón de pre - kinder	Cubrir con protectores plásticos o grapas los cables de abanico expuestos en salón pre – kínder
Escoba y recogedor al alcance de los niños	Reubicar los materiales de limpieza fuera del alcance de los menores
Área del cambiador no posee el procedimiento de como cambiar pañales	Instalar rotulo con el procedimiento de como cambiar pañal
Centro no cuenta con registro de simulacro continuo	Llevar un registro de simulacro continuo
Salidas sin rotular	Rotular salidas
Ambientes de desarrollo no posee extintor de incendio	Instalar extintor de incendio en ambientes de desarrollo
Zafacones sin tapas en salones maternal, ore – kínder y cocina	Poner tapas en zafacones en los salones
Tubería del baño de lavamanos averiada	Reparar tubería del lavamanos


<b>RESULTADOS DE MONITORIA</b>	
Nombre del monitor	Jose O. Perez Millan
Nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> Bajo <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No