



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	31 de agosto de 2021
Nombre de Entidad	CCD World Children School
Nombre de Centro o Proveedor	CCD World Children School
Dirección	Urb. San Agustín 1155 Calle Máximo Alomar
Pueblo	San Juan, Puerto Rico 00923
Teléfono	787-360-3979 / 787-237-2426
Correo electrónico	jessica_bayron@yahoo.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	75

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. No cuenta con luces de emergencia en los salones Infantes III y Maternal.	1. Instalar luces de emergencia en los salones de Infantes III y Maternal.
2. Cable del aire acondicionado en el salón de infante I está al alcance de los niños.	2. Colocar grapas o bareta al cable del aire acondicionado para que esté fuera del alcance de los niños.
3. No cuenta con procedimientos ni prácticas adecuadas para el cambio de pañal en los salones de infantes I, II y III.	3. Colocar el procedimiento de cambio de pañal en los salones de infantes I, II y III.
4. Se observó en los salones de infantes I y III área de almacén sin delimitar.	4. Delimitar área de almacén en los salones de infantes I y III.
5. Los salones de infantes I, infantes III y maternal se encuentran sin delimitar.	5. Delimitar (colocar puertas) en los salones de infantes I, III y maternal.
6. Cocina del primer piso sin delimitar (no se usará, según informe de directora del centro).	6. Delimitar área de la cocina del primer piso (la cual no se utilizará, de acuerdo a la información provista por la directora del centro).
7. Las salidas de los salones de infantes I y III sin rotular.	7. Rotular las salidas de los salones de infantes I y III.
8. Puerta que da acceso al patio y puerta principal no cuenta con protector de goma.	8. Colocar protector de goma en la puerta que da acceso al patio y puerta principal.
9. No cuenta con extintores de incendio en los salones ni en el área de la cocina.	9. Colocar extintores de incendio en buen estado, vigentes, de fácil acceso al personal y fuera del alcance de los niños en los salones y en la cocina
10. Área del almacén del segundo piso sin delimitar.	10. Delimitar área de almacén del segundo piso, donde guardan los materiales de limpieza.
11. Ventanas del salón de preescolar no cuentan con tela metálica o plásticas.	11. Colocar en las ventanas del salón de preescolar tela metálica o plástica.
12. El patio no se encuentra nivelado.	12. Nivelar el área del patio.
13. No cuenta con área de sombra en el patio.	13. Colocar toldo o área techada para proveer sombra a los menores.
14. Se observó en la verja del patio alambre de púa al alcance de los niños.	14. Remover alambre de púa que está al alcance de los menores.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	Jennifer López Figueroa
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No